

**Veröffentlichungspflichten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV
2018**

Ziffer 1.

Die gemessene Jahreshöchstlast (Entnahmen) des Netzbetreibers: 41.034 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 2.

rechnerische Netzverluste:		7.442.316 kWh/a
davon	Umspannung Hoch-/Mittelspannung	91.412 kWh/a
	Mittelspannung	1.110.008 kWh/a
	Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.582.285 kWh/a
	Niederspannung	4.658.610 kWh/a

Ziffer 3.

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	Höchstlast:	21.617 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		
Summenlast der Netzverluste:	Höchstlast:	1.373 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Ziffer 4.

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:	Höchstlast:	20.425 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Punkt 5.

Netzebene	HS/MS HS (Messwerte)	MS HS/MS (Messwerte)	MS/NS MS (*)	NS MS/NS (*)
vorgelagerte Netzebene				
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	3.597	7.461	30.194	27.355
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	18.282.443	37.747.305	158.228.535	139.869.177

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

* Lastverlauf hochgerechnet

Ziffer 6.

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	0	184.254.273	0	7.841.265
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	47	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

Ziffer 7.

Siehe Ziffer 2 und Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.