

Veröffentlichungspflichten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV 2019

Ziffer 1.

Die gemessene Jahreshöchstlast (Entnahmen) des Netzbetreibers: 40.756 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 2.

rechnerische Netzverluste:		7.672.573 kWh/a
davon	Umspannung Hoch-/Mittelspannung	117.441 kWh/a
	Mittelspannung	2.738.534 kWh/a
	Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.528.740 kWh/a
	Niederspannung	3.287.859 kWh/a

Ziffer 3.

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	Höchstlast:	21.099 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		
Summenlast der Netzverluste:	Höchstlast:	1.654 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Ziffer 4.

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:	Höchstlast:	20.180 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Punkt 5.

Netzebene	HS/MS HS (Messwerte)	MS HS/MS (Messwerte)	MS/NS MS (*)	NS MS/NS (*)
vorgelagerte Netzebene				
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	7.414	7.420	29.394	26.619
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	23.492.417	34.733.084	152.873.944	135.837.343

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

* Lastverlauf hochgerechnet

Ziffer 6.

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	0	186.116.399	0	7.820.039
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	2.824.086	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

Ziffer 7.

Siehe Ziffer 2 und Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.