

Veröffentlichungspflichten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV 2020

Ziffer 1.

Die gemessene Jahreshöchstlast (Entnahmen) des Netzbetreibers: 42.041 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 2.

rechnerische Netzverluste:		7.741.033 kWh/a
davon	Umspannung Hoch-/Mittelspannung	147.144 kWh/a
	Mittelspannung	2.780.619 kWh/a
	Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.488.444 kWh/a
	Niederspannung	3.324.827 kWh/a

Ziffer 3.

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	Höchstlast:	24.676 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		
Summenlast der Netzverluste:	Höchstlast:	1.568 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

Ziffer 4.

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:		
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.	Höchstlast:	19.931 kW

Punkt 5.

Netzebene	HS/MS HS (Messwerte)	MS HS/MS (Messwerte)	MS/NS MS (*)	NS MS/NS (*)
vorgelagerte Netzebene				
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	16.896	16.882	28.372	25.904
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	29.433.099	29.727.945	148.844.407	133.121.939

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

* Lastverlauf hochgerechnet

Ziffer 6.

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	0	189.218.420	0	7.837.072
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	7.253.398	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

Ziffer 7.

Siehe Ziffer 2 und Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.