

**Veröffentlichungspflichten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG  
2022**

**Ziffer 1.**

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Jahreshöchstlast (Entnahmen)	HS	HS/MS	MS	MS/NS
je Netzebene in kW	12.870	39.639	28.541	25.461

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

**Ziffer 2.**

rechnerische Netzverluste:	6.579.220 kWh/a
davon Umspannung Hoch-/Mittelspannung	165.955 kWh/a
Mittelspannung	2.063.566 kWh/a
Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.420.157 kWh/a
Niederspannung	2.929.543 kWh/a

**Ziffer 3.**

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden	Höchstlast:	21.709 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		
Summenlast der Netzverluste:	Höchstlast:	1.230 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

**Ziffer 4.**

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:	Höchstlast:	20.319 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.		

**Punkt 5.**

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
vorgelagerte Netzebene	HS (Messwerte)	HS/MS (Messwerte)	MS (*)	MS/NS (*)
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	12.870	12.864	28.541	25.596
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	31.904.631	32.152.629	142.015.664	128.084.968

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

\* Lastverlauf hochgerechnet

**Ziffer 6.**

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	0	174.203.976	0	9.034.169
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	1.295.370	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

**Ziffer 7.** Siehe Ziffer 2 und Veröffentlichung gemäß § 10 StromNEV.

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.