Veröffentlichungspflichten gemäß § 23c Abs. 3 EnWG
2025

Ziffer 1.

Netzebene Jahreshöchstlast (Entnahmen)	HS/MS	MS	MS/NS	NS
je Netzebene in kW	54.069	36.772	26.913	24.375

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 3.

Summenlast der nichtleistungsgemessenen Kunden Höchstlast: 20.102 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.
Summenlast der Netzverluste: Höchstlast: 1.082 kW
Lastverlauf siehe separate csv-Datei.

Ziffer 4.

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden:
Lastverlauf siehe separate csv-Datei. Höchstlast: 18.165 kW

Punkt 5.

Netzebene vorgelagerte Netzebene	HS/MS HS (Messwerte)	MS HS/MS (Messwerte)	MS/NS MS (*)	NS MS/NS (*)
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene in kW	32.239	31.271	26.913	24.583
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kWh (einschließlich vorgelagerte Netzbetr.)	71.819.066	69.081.662	128.969.986	118.272.654

Lastverlauf siehe separate csv-Datei.
* Lastverlauf hochgerechnet

Ziffer 6.

Netzeinspeisungen in kWh

Netzebene	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Einspeisungen dezentraler Erzeuger	210.015.039	120.429.144	0	12.026.409
Rückspeisungen aus nachgelagerter Ebene	3.329.688	0	0	-

Lastverlauf siehe separate csv-Datei. (Lastverlauf NS geschätzt)

Ziffer 7.

a) und b) Verlustenergiemenge:		5.621.528	kWh/a	
davon	Umspannung Hoch-/Mittelspannung	165.688	kWh/a	0,50%
	Mittelspannung	1.895.108	kWh/a	1,00%
	Umspannung Mittel-/Niederspannung	1.289.700	kWh/a	1,00%
	Niederspannung	2.271.031	kWh/a	1,72%

c) durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Jahr 2025 in ct/kWh: 10,778

Die Angabe der Daten erfolgt vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.